



### Materialspesifikasjon

Nr.	Type	Beskrivelse	Dimensjon
1.	Stenderverk	Stålprofil	95/100 mm
2.	Isolasjon	ROCKWOOL Stålstenderplate	100 mm
	Isolasjonsfeste	Skruer for stål	Min. 35 mm
3.	Platekledning	Gipsplate type A	12,5 mm
	Platefeste	Gipsplateskrue for stål	3,5 x 25 mm

## Montering

1. Det monteres et enkelt stålstenderverk av 95/100 mm stålprofiler. Disse skal kobles sammen med selvborende stålskruer 4,2 x 16 mm. Stenderne monteres med c/c avstand 600 mm.
2. Konstruksjonen kles på den ene siden med ett lag 12,5 mm gipsplate type A med forsenkede langkanter.
3. Gipsplate festes til stålprofiler og skinner med 3,5 x 25 mm gipsplateskruer for montering til stål. Den innbyrdes avstand mellom skruene langs kanter og skjøter skal være maks 200 mm. Ved midtstenderen inne på platen skal avstanden være maks 300 mm.
4. Mellom stenderne monteres 100 mm ROCKWOOL Stålstenderplate. Isolasjonen fastholdes ved hjelp av skruer på stålstenderens plane side, min. 35 mm lengde og avstand 500 mm. Småkapp skal ikke benyttes.
5. Konstruksjonen skal lukkes med ett lag gipsplater som beskrevet i pkt 2 og 3.
6. Alle skjøter sparkles i henhold til gipsleverandørens anvisninger.
7. Fuger mot tilstøtende konstruksjoner tettes med dokumentert løsning.
8. Signert monteringsanvisning skal følge byggets dokumentasjon.

**Dokumentasjon:** Klassifikasjonsrapport PCA10643Afra DBI

### AS ROCKWOOL

Gjerdrums vei 19, Pb 4215 Nydalen, 0401 OSLO  
Tel: (+47) 22 02 40 00. [www.rockwool.no](http://www.rockwool.no)

### Arbeid utført / firmastempel: