



Byggproduktcertifikat 1583

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD

BBR 5:23

Innehavare: ROCKWOOL AB

Box 11505, SE-550 11 Jönköping

Tel: +46 (0)36-5705200

E-post: info@rockwool.se Webb: <https://www.rockwool.se>

Produktnamn: Rörskål 800 Alu-Armerad

Brandskyddslösning för horisontella samt vertikala rörgenomföringar är en förtillverkad isolering av mineralull belagd med ett lager av armerad aluminiumfolie för ledningsrör av metall och/eller plast. Metallrör finns i utsträckningar Ø 15 mm – 219 mm och plaströr Ø 16 mm – 140 mm. Metallrör klassas som obrännbart och är tillgänglig som koppar, rostfritt-/galvaniserat stål samt gjutjärn. Brännbara plaströr finns som PE, PP, PVC, Alpex L. Tjocklek för isolering godkänns i dimensioner 20-100 mm.

Avsedd användning

Brandskyddslösningar för rörgenomföringar i byggnader.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Brandteknisk klass EI 30 EI 120	5:231*

* Brandteknisk klassificering av byggprodukter enligt EN 13501-2:2016

Obs.

Egenskaper verifieras med provningsmetod enligt EN 1366-3:2009

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2019-04-26
Bilaga 2: Produktmärkning	2019-04-26
Bilaga 3: Kontroll	2019-04-26
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2019-04-26

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2019-04-26

Diarienummer: 405/19

Giltigt till: 2024-04-25

Tidigare diarienummer: -

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Deo Yamabo
Handläggare