


PS.7.7.2. Nevėdinamas plokščias stogas ant skardos pakloto (vandens surinkimo latakas)



PASTABOS: Plokščių stogu termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes klojant vienu sluoksniu (HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (ROOFROCK 30 E), o viršutiniam sluoksniui (50 mm HARDROCK MAX ar MONROCK MAX E; 40 mm ROOFROCK 50 arba 25 mm ROOFROCK 80).

1	Sija	7	Termoizoliacija – 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (KD)
2	Perdenginio konstrukcija (profiluota skarda)	8	Termoizoliacija – 0,040 W/mK HARDROCK MAX / 0,038 W/mK ROOFROCK 50 / 0,038 W/mK MONROCK MAX E / 0,036 W/mK ROOFROCK 30 E
3	Garų izoliacija	9	Termoizoliacija – 0,038 W/mK, ROCKWOOL ROOFROCK 80
4	Stogo hidroizoliacinė danga		
5	Termoizoliacija – 0,040 W/mK, ROCKWOOL ROCKFALL (SP ar KSP)		
6	Papildomas hidroizoliacinės dangos sluoksnis		