

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. RW-CEE-ESD6/M/23

- | | |
|--|--|
| <p>1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:
RW-CEE-ESD6</p> <p>2. Tipas ir serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti gaminį, ir gaminio pagaminimo vieta: žr. gaminio etiketę STROPROCK G</p> <p>3. Statybinio gaminiui taikoma techninė specifikacija:
LST EN 13501-2:2016 „Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 2 dalis. Klasifikavimas pagal atsparumo ugniai bandymų duomenis, išskyrus ventilacijos įrangą“</p> <p>4. Statybinio gaminio numatytoji paskirtis pagal taikomą techninę specifikaciją:
Gelžbetoninių perdangų priešgaisrinė izoliacija</p> <p>5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66131 Cigacice, Lenkija</p> | <p>6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
ROCKWOOL UAB A. Goštauto g. 40 B, 01112 Vilnius, Lietuva</p> <p>7. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
1 sistema</p> <p>8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
Gaisrinių tyrimų centras (akredituota įstaiga Nr. LA.03.009) pradinio tipo bandymus, pradinę gamyklos ir gamyklos vidinės gamybos kontrolės bei nuolatinės priežiūros patikrą, įvertino ir nustatė vidinės gamybos kontrolės procesus pagal 1 sistemą, ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikatą Nr. GTC100887</p> <p>9. Deklaruotos eksploatacinės savybės:
žr. 1 lentelę ir Eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikato Nr. GTC100887 priedą</p> |
|--|--|

1 lentelė

Statybinio gaminio numatytoji paskirtis	Deklaruotos eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Priešgaisrinės saugos sistema, skirta gelžbetoninių perdangų atsparumui ugniai didinti	Izoliuojamų gelžbetoninės konstrukcijos perdangų REI 240 atsparumo ugniai klasė (geba atlaikyti apkrovas, išlaikyti vientisumą ir izoliacines savybes iki 240 min.) pasiekama naudojant akmens vatos plokštes STROPROCK G (minimalus ≥ 50 mm priešgaisrinės izoliacijos plokščių storis pateiktas Eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikato Nr. GTC100887 priede)	LST EN 13501-2:2016

Už gamintoją ir jo vardu pasirašė:

Halina Ozon
Centrinio serviso vadovė
(Vardas, pavardė, pareigos)

Cigacice, 28.11.2023
Vieta ir data



.....
(parašas)