



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 05 2018 року

№ 602-123-20-3/ 20005

Об'єкт експертизи: Вироби з мінеральної вати на основі базальту на синтетичному зв'язуючому

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3506 99 00 90

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Всі види будівництва та реконструкції без обмежень (теплоізоляція будівель, інженерного та промислового обладнання)

Країна-виробник: Чехія, Компанія «Rockwool a.s.», Cihelni 769, Skřečová, 735-31 Bohumin, Чехія,
www.rockwool.cz

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Роквул Україна", вул. Брюлова, 7, тел. (044) 586-49-73, код за ЄДРПОУ
30757290

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; рівень запаху - до 2 балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК, не більше) - кремнію діоксиду кристалічного - 2 мг/м³, а, Ф, З клас небезпеки (МВ 4436-87) відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи", ДБН В.1.4-2.01 "СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва".

Необхідними умовами використання:

При використанні зазначеної продукції в умовах виробництва контролювати вміст кремнію діоксиду в повітрі робочої зони відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", використовувати засоби індивідуального захисту згідно з ДСТУ 7239:2011 "Система

стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація", дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби з мінеральної вати на основі базальту на синтетичному зв'язуючому за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12474 від 24 квітня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.