



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**  
**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "25" 01 2019 року

№ 602-123-20-3/ 1172

**Об'єкт експертизи:** Вироби з мінеральної вати на основі базальту на синтетичному зв'язуючому виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул:** 3506 99 00 90

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; всі види будівництва та реконструкції без обмежень (теплоізоляція будівель, інженерного та промислового обладнання)

**Країна-виробник:** Угорщина, Компанія "Rockwool Hungary Kft.", 8300 Tapolca, Hungary, Keszthelyi u. 53, веб-сайт: <https://www.rockwool.hu/>

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "Роквул Україна", м. Київ, вул. Брюлова, 7, тел.: (044) 586-49-73, ЄДРПОУ 30757290

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; рівень запаху - до 2 балів відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше): кремнію діоксиду кристалічного при вмісті в пилу від 10 до 70 % - 2 мг/м<sup>3</sup>, а, Ф, 3 клас небезпеки відповідно до вимог чинної нормативної документації.

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції в умовах виробництва здійснювати контроль за вмістом кремнію діоксиду кристалічного при вмісті в пилу від 10 до 70 % у повітрі робочої зони відповідно до вимог чинної нормативної документації. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжкою, використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими

нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби з мінеральної вати на основі базальту на синтетичному зв'язуючому за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 248 від 18 січня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.